

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DUNAJSKEJ STREDE

oddelenie prevádzkovo technické

Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda

INPORTANTE, spol. s.r.o.
Nová Osada 805/25
929 01 Dunajská Streda

Váš list číslo/zo dňa
23.01.2017

Naše číslo
ORHZ-DS2-1110-004/2016

Vybavuje/linka
Ing. Csápaiová

Dunajská Streda
24.01.2017

Vec:

Žiadosť o poskytnutie vyjadrenia k požiaru - zaslanie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede eviduje uvedenú udalosť ako požiar zo dňa 19.12.2016 pod evidenčným číslom udalosti (požiaru) č. 201 16 170. V súvislosti s predmetným požiarom Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v rámci zisťovania príčin vzniku požiaru zistilo nasledovné skutočnosti:

- dňa 19.12.2016 v čase asi o 05.20 hod. vznikol požiar v administratívnej budove na adrese Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda,
- majiteľom objektu je firma INPORTANTE, s.r.o., IČO: 45354928, DIČ: 2022972622,
- po prízjazde na miesto udalosti hasičskou jednotkou bolo zistené, že sa jedná o požiar na 2. nadzemnom podlaží administratívnej budovy, kde z okien budovy už šľahali plamene a požiar bol v treťom štádiu horenia,
- príslušníci OR HaZZ Dunajská Streda zasahovali s tromi cisternovými automobilovými striekačkami a jednou automobilovou plošinou,
- príčinou vzniku požiaru bol určený elektrický skrat na elektrickom zariadení na 2. nadzemnom podlaží objektu,
- zisťovanie príčin vzniku požiaru bolo vykonané dvomi zisťovateľmi príčin vzniku požiaru z OR HaZZ Dunajská Streda,
- v priamej súvislosti s predpokladanou príčinou vzniku požiaru nedošlo k porušeniu ustanovení platných právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarimi.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Dunajskej Strede
Trhovisko 1102/1
929 01 Dunajská Streda

-1-

plk. JUDr. Tíbor Čandal
riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Dunajskej Strede

